

STN 33 1500 - Revízie elektrických zariadení

Prevádzkované elektrická zariadenia musí byť pravidelne revidované najneskôr v lehotách stanovených v tejto norme.

Lehoty pravidelných revízií sú stanovené v tabuľke a v ďalších článkoch tejto časti normy.

Lehoty pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok podľa určeného prostredia:

Por. číslo	Druh prostredia podľa STN 33 0300	Lehoty revízií v rokoch
Lehoty pravidelných revízií podľa určeného prostredia		
1	Základné	5
2	Normálne	5
3	Studené	3
4	Horúce	3
5	Vlhké	3
6	Mokrú	1
7	So zvýšenou koróznou agresivitou	3
8	S extrémnou koróznou agresivitou	1
9	Prašné s nehorľavým prachom	3
10	S otrasmi	2
11	S biologickými škodcami	3
12	Pasívne s nebezpečenstvom požiaru	2
13	Pasívne s nebezpečenstvom výbuchu	2
14	Vonkajšie	4
15	Pod prístreškom	4
Lehoty pravidelných revízií podľa umiestnenia elektrického spotrebiča		
1	Priestory určené k zhromažďovaniu viac ako 250 osôb	2
2	Murované obytné a kancelárske budovy (mimo bytové priestory a príslušenstvo bytu)	5
3	Rekreačné strediská, školy, škôlky, hotely	3
4	Objekty, alebo časti objektov prevedené zo stavebných hmôt stupňa horľavosti C2, C3 (podľa STN 78 0823)	2
5	Pojazdné a prevozné prostriedky (napr. miešačky a dopravníkové pásy)	1
6	Dočasné zariadenia staveniska	1.2